



**TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.**



**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

Číslo oprávnenia: OPO-000001-06

## OSVEDČENIE

Evidenčné číslo osvedčenia:

**293/4/2010 – PZ – A – Ad,f,g,h Bd,f,g,h1,h2**

Vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. c) a § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a po overení odborných vedomostí.

**Zdenko Kuruc**

dátum narodenia: **27. novembra 1986**

trvalý pobyt: **Sihotská č. 11**

**Hlohovec**

PSČ: **920 01**

na činnosť:

**A Revízny technik vyhradených technických zariadení plynových podľa § 16 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.**


V rozsahu: vid' príloha č. 1 k OSV č.:293/4/2010-PZ-A

Médium: **zemný plyn, propán-bután, bioplyn, oxid uhoľnatý, vodík**

Stanovisko z overenia č.: **02791/4/10-1-PZ/A**

Dátum záverečnej skúšky: **29.04.2010**

Dátum a miesto vydania osvedčenia: **Nitra, 29.04.2010**

  
Ing. Dušan Perniš  
riaditeľ pracoviska

**136678**



OSVPZ10-277


Príloha č. 1 k Osvedčeniu č.: 293/4/2010 – PZ – A – Ad,f,g,h Bd,f,g,h1,h2

**technické zariadenia plynové skupina A na:**

- d zásobovanie plynom (tlaková stanica)**
- f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa**
- g rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod**
- h spotrebu plynu spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW**

**technické zariadenia plynové skupina B na:**

- d zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm<sup>3</sup>**
- f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa**
- g rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm<sup>3</sup>/h vrátane, so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu**
- h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW**
- h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW**



Ing. Dušan Perniš  
riadiateľ pracoviska



**TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.**



**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

Číslo oprávnenia: OPO-000001-06

## OSVEDČENIE

Evidenčné číslo osvedčenia:

**294/4/2010 – PZ – O – Ad,f,g,h Bd,f,g,h1,h2**

Vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. c) a § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a po overení odborných vedomostí.

**Zdenko Kuruc**

dátum narodenia: **27. novembra 1986**

trvalý pobyt: **Sihotská č. 11**

**Hlohovec**

PSČ: **920 01**

na činnosť:

- O Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické zariadenie plynové podľa § 18 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.**

V rozsahu: **viď príloha č. 1 k OSV č.:294/4/2010-PZ-O**


Médium: **zemný plyn, propán-bután, bioplyn, oxid uhoľnatý, vodík**

Stanovisko z overenia č.: **02756/4/10-1-PZ/O**

Dátum záverečnej skúšky: **29.04.2010**

Dátum a miesto vydania osvedčenia: **Nitra, 29.04.2010**



  
Ing. Dušan Perniš  
riaditeľ pracoviska

**136679**

OSVPZ10-277


Príloha č. 1 k Osvedčeniu č.: 294/4/2010 – PZ – O – Ad,f,g,h Bd,f,g,h1,h2

**technické zariadenia plynové skupina A na:**

- d zásobovanie plynom (tlaková stanica)**
- f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa**
- g rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod**
- h spotrebu plynu spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW**

**technické zariadenia plynové skupina B na:**

- d zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm<sup>3</sup>**
- f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa**
- g rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm<sup>3</sup>/h vrátane, so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu**
- h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW**
- h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW**

  
Ing. Dušan Perniš  
riaditeľ pracoviska